

设计验证（图纸、计算）校核单

中城环境·程序·11·记录·09

版次/修改码：A/1 编号：

项目名称	嵊州市垃圾中转站项目			项目编号	2023-S-015-013		
子项名称	甘霖镇垃圾中转站			校核专业	给排水		
设计阶段	施工图			设计人	孙月驰		
校核内容和意见： 校核范围：全部子项给排水图纸 1、综合处理车间消火栓系统设置排气阀。 2、综合处理车间消防水箱补水管材质应明确。 3、总图化粪池做法前后矛盾。				修改情况： 1. 在消防系统图补充排气阀。 2. 设计说明中补充。 3. 对矛盾内容进行修改。			
校核人	岳峰	日期	2023.10.20	设计人	孙月驰	修改日期	2023.10.20

注：校核单由项目负责人汇总存档。第 1 页共 1 页

设计验证（图纸、计算）校核单

中城环境·程序·11·记录·09

版次/修改码：A/1 编号：

项目名称	嵊州市垃圾中转站项目			项目编号	2023-S-015-013		
子项名称	甘霖镇垃圾中转站			校核专业	给排水		
设计阶段	施工图			设计人	孙月驰		
校核内容和意见： 校核范围：全部子项给排水图纸 方案合理满足要求 1. 给出消防水池最低有效液位标高； 2. 给出消防水池高低液位报警液位。				修改情况： 1. 补充修改； 2. 补充修改。			
审核人	丁西岭	日期	2023.10.20	设计人	孙月驰	修改日期	2023.10.20

注：校核单由项目负责人汇总存档。第 1 页共 1 页